


ZERTIFIKAT

Die
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg,
bestätigt der
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Bielefeld:

Die mit dem Fügwerkzeug


RIVCLINCH[®]
(Typ: SC 0404IP V3M AERO)

hergestellten Verbindungen zwischen rechteckigen Luftkanälen und zugehörigen Flanschen erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1507:2006 in Bezug auf die
Dichtheitsklasse D.



Details sind in dem TÜV NORD Untersuchungsbericht Nr. 81 06 04 97 89 dokumentiert.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Abteilung Gebäudetechnik



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas

Essen, 18. Januar 2011